

Rajgród, dnia 7 września 2016 r.

GMINA RAJGRÓD
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32
NIP 719-153-55-59
tel. (086) 272-19-40

IU.041.6.2014

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 02.09.2016 R.

Gmina Rajgród zawiadamia, że zmianie uległa treść zapytania ofertowego z dnia 02.09.2016 r. o cenę dostawy i montażu 1 zestawu próżniowych kolektorów słonecznych w ramach realizacji inwestycji pn. Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Rajgród. Etap II - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejącego źródła ciepła w budynku Gimnazjum.

Wprowadza się następujące zmiany:

- Pkt. 2.1. otrzymuje brzmienie:

W skład zestawu solarnego wchodzi: kolektory słoneczne próżniowe, uchwyty i konstrukcje mocujące, zestaw przyłączeniowy, grupa pompowa, automatyka sterująca, naczynia wzbiorcze przeponowe, niezbędne zawory, zawór antyoparzeniowy, orurowanie i oprzyrządowanie, płyn solarny, UPS – urządzenie podtrzymujące zasilanie.

- Dodaje się pkt 2.10. w brzmieniu:

UPS – urządzenie podtrzymujące zasilanie – powinno zapewnić podtrzymywanie pracy urządzeń przez min. 4 godz. przy zaniku zasilania sieciowego.

Wprowadzona zmiana nie wiąże się z wydłużeniem terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Z up. Burmistrza
AB
Anna Bukowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju