

DI.041.1.2017

Rajgród, dnia 10.02.2017 r.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W odpowiedzi na zapytanie firmy Wykonawcy do treści części I pkt 2.2.2 pp 5 b) zapytania ofertowego z dnia 08.02.2017 r.: w brzmieniu: „oceni uwarunkowania techniczne dla każdej lokalizacji instalacji kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych oraz dokona analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli. W przypadku montażu kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych na dachach Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny wytrzymałości konstrukcji dachu i zawarcia stosownej informacji w dokumentacji projektowej” informuję, że ocena wytrzymałości konstrukcji dachu może zostać wykonana w oparciu o oględziny konstrukcji dachowej oraz na podstawie informacji uzyskanych od właściciela nieruchomości.

Z up. Burmistrza  
  
**Anna Bukowska**  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

*spou*