

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo i drogi gminnej w miejscowości Bukowo”, postępowanie znak ZP.271.13.2017.

Pytanie 1. Droga gminna nr 102885B w miejscowości Bukowo. Zgodnie z załączonym przedmiarem dotyczącym przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bukowo warstwę wiążącą nawierzchni jezdni należy wykonać o grubości 4cm. Zgodnie z załączonym opisem technicznym i przekrojem normalnym warstwę wiążącą nawierzchni jezdni należy wykonać o grubości 5cm. Zwracamy się o potwierdzenie, iż warstwę wiążącą należy wykonać o grubości 5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5 cm.

Pytanie 2. Zwracamy się o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące oznakowania pionowego.

Odpowiedź: Oznakowanie pionowe należy wycenić na podstawie projektów organizacji ruchu.

Pytanie 3. Droga gminna nr 129529B w miejscowości Karczewo. Zgodnie z załączonym przedmiarem dotyczącym przebudowy drogi gminnej w miejscowości Karczewo warstwę wiążącą nawierzchni jezdni należy wykonać o grubości 4cm. Zgodnie z załączonym opisem technicznym i przekrojem normalnym warstwę wiążącą nawierzchni jezdni należy wykonać o grubości 5cm. Zwracamy się o potwierdzenie, iż warstwę wiążącą należy wykonać o grubości 5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5 cm.

Pytanie 4. Zgodnie z załączonymi przedmiarami dotyczącymi przebudowy dróg gminnych w miejscowości Karczewo i miejscowości Bukowo należy wykonać przepusty betonowe. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza użycie rur z PP lub HDPE do wykonania przepustów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie rur z PP lub HDPE do wykonania przepustów.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez dodanie powyższych wyjaśnień jako załącznik nr 14 do SIWZ oraz projekt organizacji ruchu (droga w Karczewie) jako załącznik nr 15 i projekt organizacji ruchu (droga w Bukowie) jako załącznik nr 16.

Jednocześnie informuję, że projekty organizacji ruchu będące częścią dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki nr 8 i nr 11 zastępuje się projektami organizacji ruchu stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 15 i nr 16.

Rajgród, 13.09.2017r.

Z up. Burmistrza

Anna Bukowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju