

## GMINA RAJGRÓD

ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

NIP 719-153-55-59, REGON 450669743

tel. 86 272 19 40, fax 86 272 19 41

IU.I.271.5.2018

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: „**Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie i budowa pomostu pływającego w Czarnej Wsi**”, postępowanie znak IU.I.271.5.2018.

Pytania dotyczą części III zamówienia tj. zadania pn. „**Budowa pomostu pływającego w Czarnej Wsi**”.

Pytanie 1. W dokumentacji opisowej są podane deski sosnowe pokładu pomostu o gr. 45 mm. Obecnie Producent pomostów stosuje deski o grubości 32 mm co jest potwierdzone świadectwem Polskiego Rejestru Statków (PRS). W projekcje przystani wędkarskiej w Rajgrodzie wstawiono deski o grubości 32 mm. Proszę o podanie jakiej grubości deskę należy zastosować w tym projekcie?

Odpowiedź: Należy zastosować deski gr. 45 mm.

Pytanie 2. W dokumentacji opisowo – warsztatowej przedstawiono barierki wykonane z rur okrągłych zaś na rysunku nr 3 są pokazane barierki z kształtowników stalowych z wypełnieniem z linki stalowej. Proszę o podanie jakie barierki mają być zastosować w tym projekcie?

Odpowiedź: Barierki z rur okrągłych.


Pytanie 3. W dokumentacji przetargowej są rozbieżności odnośnie ilości danych elementów wyposażenia pomostów pływających. Proszę o podanie ile występuje metrów bieżących balustrad i drabinek kąpielowych tym projekcie?

Odpowiedź: Barierki tylko od strony jeziora na elemencie usytuowanym równolegle do linii brzegowej – 31,50 mb, 4szt. drabinek.

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez dodanie powyższych wyjaśnień jako załącznik nr 15 do SIWZ.

Rajgród, 13.03.2018 r.

**Zup. Burmistrza**  
  
**Anna Drapczuk**  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju