

GMINA RAJGRÓD

19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32

NIP 719-153-55-59

tel. (086) 272-19-40

IU.I.271.12.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo”, postępowanie znak IU.I.271.12.2018.

Pytanie 1: Zwracamy się o wskazanie grubości warstwy wiążącej. Wg przedmiaru wynosi 4cm natomiast przekrój normalny z opisem technicznym wskazuje grubość 5cm.

Odpowiedź: Grubość warstwy wiążącej wynosi 5 cm.

Pytanie 2: Zgodnie z opisem technicznym i przekrojem normalnym występuje warstwa odcinająca z pospółki gr. 10cm. Zwracamy się o dodanie pozycji przedmiarowej w ilości 3428m²

Odpowiedź: W przedmiarze dodano pozycję 17. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – 10 cm grubość po zagęszczeniu – 3 428 m².

Pytanie 3: Projekt przewiduje wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur betonowych. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy dopuszcza wykonanie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych takich jak HDPE lub PP o sztywności obwodowej SN8.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę przepustów betonowych na rury z tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej SN8.

Pytanie 4: Zwracamy się o rozbiecie 21 pozycji przedmiarowej „Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm – WYMIANA” – 33, na:

Poz. 21 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm – WYMIANA – 8,5 m

Poz. 21.1 Przepusty rurowe pod jezdnią - rury betonowe o śr. 60 cm – WYMIANA – 25 m

Odpowiedź: W przedmiarze dokonano rozbiecia jw.

Zgodnie z zapisami pkt 3.4 SIWZ przedmiar stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawa wyceny jest dokumentacja projektowa.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez dodanie powyższych wyjaśnień jako załącznik nr 11 do SIWZ oraz zmienia załącznik nr 10 do SIWZ – przedmiar robót.

Rajgród, 19.06.2018 r.

Z up. Burmistrza

Anna Drapczuk
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju