

Rajgród, 11 kwietnia 2019 r.

ZP.271.3.2019

- wszyscy wykonawcy -
- strona internetowa zamawiającego-

**Wyjaśnienie treści SIWZ
do przetargu nieograniczonego na realizację zadania:**

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 10.04.2019 r.:

1. W PFU został zawyżony parametr dobowego zużycia wody na 1 mieszkańca w ilości 200 l, podczas gdy normy europejskie zakładają maksymalne zużycie na poziomie 150 l na osobę na dobę. Przyjęcie tegoż parametru w ilości 200 l do obliczeń objętości i przepustowości dobowej oczyszczalni, prowadzić będzie do ich przewymiarowania, a w konsekwencji do nieprawidłowego działania. W związku z powyższym prosimy o skorygowanie wspomnianej wartości i przyjęcie do obliczeń zużycia wody w ilości 150 l na osobę na dobę.

Ad. 1

W zależności od wymagań technologicznych danej oczyszczalni, Oferent powinien wykazać iż w oferowanych urządzeniach normatywne zużycie wody może być mniejsze niż 200l/d, do prawidłowej pracy oczyszczalni. Nie dopuszcza się jednak, aby ładunki zanieczyszczeń przedstawione w PFU były mniejsze od podanych.

2. W konsekwencji sytuacji opisanej w pkt. 1 prosimy o skorygowanie opisanych w PFU przepustowości dobowych oczyszczalni do następujących wartości: dla 4RLM 0,6 m3/d, dla 6RLM 0,9 m3/d, dla 8RLM 1,2 m3/d i dla 10RLM 1,5 m3/d.

Ad. 2

W konsekwencji odpowiedzi z pytania 1, Zamawiający podtrzymuje przepływy zgodnie z wartościami podanymi w PFU.

3. W konsekwencji konkluzji z pkt. 1 oraz pkt. 2 prosimy o urealnienie obliczeń wielkości osadnika wstępnego oraz objętości całkowitej oczyszczalni, kierując się zasadą maksymalnie 2,5 dobowego przetrzymania ścieku. Zważywszy, że faktyczne zużycie wody jest nawet o połowę niższe od normatywnych 150 l na osobę na dobę prosimy o udostępnienie

średniorocznych odczytów wodomierzy w poszczególnych lokalizacjach celem prawidłowego doboru wielkości oczyszczalni.

Ad. 3

W konsekwencji odpowiedzi z pytania 1 i 2, Zamawiający podtrzymuje przepływy zgodnie z wartościami podanymi w PFU. Podkreśla się dodatkowo konieczność wykazania przez Oferenta zależności zaistniałej zgodnie z odpowiedzią pkt.1, przy spełnieniu warunku minimalnego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń zgodnie z PFU.

Z. up. Burmistrza
Anna Drapczuk
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju