

SANITARKA Katarzyna Citko
Ul. świętojańska 8/6
15-0820 Białystok

OŚWIADCZENIE:

Projektant oświadcza, że projektowana sieć wodociągowa jest z rur PE PN10 SDR 17 DN 110 wszędzie tam gdzie występuje oznaczenie PE PN 10 SDR 11 jest omyłka pisarską. Do wyceny należy przyjmować SDR 17.

mgr inż. Katarzyna Citko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentyl., gaz., wodociąg. i kanaliz.
PDL/0138/POOS/10