

WYJAŚNIENIA DO WARUNKÓW PRZETARGU

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród na podstawie pkt 15.10 „Warunków przetargu”, publikuje wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) w postępowaniu znak ZP.271.4.2019 na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród”

1. Dotyczy części 1 zamówienia - miejscowość Rybczyzna. Proszę o sprecyzowanie zapisów - czy Zamawiający wymaga zastosowania rur PE100 fi110x10 SDR11 PN16 (projekt i przedmiar mówią o SDR11) czy rur PE100 fi110x6,6 SDR17 PN10, zgodnie z Warunkami przetargu oraz Specyfikacją techniczną. Proszę także o sprecyzowanie średnicy rur osłonowych - przedmiar mówi o rurze fi200, natomiast Specyfikacja o rurze fi160.

Odpowiedź:

Należy stosować rury PE100 fi110x6,6 SDR17 PN10. Średnica rur osłonowych - należy przyjąć fi 200 stal.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania sieci wodociągowej metodą bezwykopową przewiertami sterowanymi HDD przy zastosowaniu rur PE-RC fi110x6,6 SDR17 PN10?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na układanie przewodów wodociągowych metodą bezwykopową pod warunkiem zastosowania rur PE-RC.

3. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur osłonowych z PE o odpowiedniej średnicy zamiast rur stalowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany rur osłonowych.

4. W związku z zapisami w przedmiarze o odwadnianiu wykopów, czy Zamawiający dysponuje warunkami gruntowo-wodnymi dla terenów objętych projektem? Chodzi o poziom zalegania wody gruntowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje badaniami gruntowymi.

5. Projektowany wodociąg w miejscowości Czarna Wieś umieszczono w pasie drogowym drogi powiatowej. Do jego montażu będzie niezbędne zajęcie pasa drogowego. Czy koszty zajęcia uwzględniać w wycenie przetargu czy zamawiający w inny sposób to reguluje?

Odpowiedź:

Koszty związane z zajęciem pasa drogowego należy uwzględnić w cenie ofertowej. Zajęcie pasa drogowego oraz organizacja ruchu należy do obowiązków wykonawcy robót budowlanych.

6. Wodociąg w Czarnej Wsi jest zaprojektowany blisko krawędzi jezdni drogi powiatowej, która już teraz nie jest w najlepszym stanie technicznym. Czy aby uniknąć jeszcze większej destrukcji drogi zamawiający dopuszcza wykonanie praktycznie całego wodociągu przewiertem sterowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie całości sieci za pomocą przewiertu sterowanego.

7. Projektowany wodociąg w miejscowości Rybczyzna w kilku przypadkach przebiega przez bardzo wąskie uliczki. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertu sterowanego w takich miejscach?

Odpowiedź:

Na etapie realizacji po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru, będzie możliwe wykonanie poszczególnych odcinków metodą przewiertu sterowanego. Przy przewiercie należy stosować rury PE-100 RC.

8. Zarówno w przypadku miejscowości Rybczyzna, jak i Czarna Wieś na podstawie wizji lokalnej można mieć obawę, że na trasie projektowanego wodociągu stoją pojedyncze drzewa, które mogą uniemożliwić położenie sieci wodociągowej. Czy zamawiający przewidział taką sytuację w postępowaniu oraz jej ewentualne rozwiązanie?

Odpowiedź:

Realizacja robót nastąpi po wcześniejszym wytyczeniu przez geodetę trasy wodociągu. W przypadku gdy wytyczona trasa wodociągu będzie przebiegała w bliskim sąsiedztwie drzew, należy zastosować przewiert sterowany pod systemem korzeniowym.

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część „Warunków przetargu” i stają się wiążące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP.271.4.2019

**ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU
ORAZ ZMIANA TREŚCI „WARUNKÓW PRZETARGU”**

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, na podstawie pkt 15.10 „Warunków przetargu”, zmienia treść ogłoszenia o przetargu oraz zmienia treść „Warunków przetargu” w postępowaniu znak ZP.271.4.2019 na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród”.

W związku z opublikowaniem odpowiedzi na pytania Wykonawców, na podstawie pkt 15.10 „Warunków przetargu” Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 30.12.2019 r. i zmienia treść ogłoszenia o przetargu oraz zmienia treść „Warunków przetargu” w ten sposób, że:

I. W ogłoszeniu o przetargu punkt „Miejsce i termin składania ofert”, który miał brzmienie:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w Sekretariacie Urzędu do dnia 23.12.2019 r. do godz. 09.00.

Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w Sekretariacie Urzędu do dnia 30.12.2019 r. do godz. 09.00.

Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

II. W „Warunkach przetargu”:

- w pkt 9 Sposób przygotowania oferty ppkt 9.2. lit. g, który miał brzmienie:

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis:

Oferta na pisemny przetarg nieograniczony znak ZP.271.4.2019 pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród”. Nie otwierać przed dniem 23.12.2019 r., godz. 09.15.

otrzymuje brzmienie

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis:

Oferta na pisemny przetarg nieograniczony znak ZP.271.4.2019 pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród”. Nie otwierać przed dniem 30.12.2019 r., godz. 09.15.

- pkt 10 Miejsce i termin składanie i otwarcia ofert, który miał brzmienie:

10.1. Składanie ofert

- a) *Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w Sekretariacie Urzędu do dnia 23.12.2019 r. do godz. 09.00. Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.*

- b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania na publicznym otwarciu ofert. Koperty z ofertami zostaną otwarte w celu ustalenia nazwy i adresu Wykonawcy, któremu należy zwrócić ofertę.

10.2. *Otwarcie ofert*

- a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.12.2019 r** o godz. **09.15.** w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród – sala konferencyjna.
- b) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu gwarancji zawartych w ofertach.
- c) Wykonawcom nieobecny przy otwarciu ofert informacje, o których mowa wyżej, zostaną przekazane na ich wniosek.

otrzymuje brzmienie:

10.1 *Składanie ofert*

- a) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w Sekretariacie Urzędu do dnia **30.12.2019 r. do godz. 09.00.** Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
- b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania na publicznym otwarciu ofert. Koperty z ofertami zostaną otwarte w celu ustalenia nazwy i adresu Wykonawcy, któremu należy zwrócić ofertę.

10.2 *Otwarcie ofert*

- a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.12.2019 r** o godz. **09.15.** w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród – sala konferencyjna.
- b) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu gwarancji zawartych w ofertach.
- c) Wykonawcom nieobecny przy otwarciu ofert informacje, o których mowa wyżej, zostaną przekazane na ich wniosek.

Z up. Burmistrza
Anna Drapczuk
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

