

Łomża, dn. 12.10.2018 r.

L.dz. RE2/RM2/RD2/WK/AJ/ 7592 /2018

Gmina Rajgród
ul. Warszawska 32
19-206-Rajgród

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej związanej z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie miasta Rajgród

W odpowiedzi na pismo firmy projektowej z dnia 08.10.2018 PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża uzgadnia opracowaną dokumentację dotyczącą modernizacji oświetlenia drogowego.

Jednocześnie wyrażamy zgodę na zmniejszenie mocy umownych oraz przebudowę układów pomiarowych z 3-fazowych na 1-fazowe w punktach poboru energii dla potrzeb oświetlenia drogowego zgodnie z przedstawioną tabelą (szt 10), pod warunkiem:

- dokonania przebudowy instalacji elektrycznej zgodnie z uzgodnionym schematem

Wykonanie prac należy zlecić uprawnionemu wykonawcy robót elektrycznych, który po ich realizacji winien w siedzibie RE Łomża w Wydziale Usług Dystrybucyjnych wraz z pismem o dokonanie sprawdzenia nowo wykonanej instalacji, złożyć „Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu Instalacji Elektrycznej u Odbiorcy” oraz jednokreskowy schemat instalacji elektrycznej.

Po złożeniu przez wykonawcę w/w dokumentów oraz pozytywnym odbiorze zostaną wystawione „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw”, a następnie zostaną opracowane i wysłane aneksy do umowy dystrybucyjnej. Po zaakceptowaniu nowych warunków oraz podpisaniu i odesłaniu aneksów zostaną wystawione zlecenia OT na wymianę liczników na 1 fazowe oraz nastąpi opłombowanie układów pomiarowych.

Z uwagi na trwałą przebudowę układów pomiarowych na 1-fazowe RE Łomża przyjmuje, że moc przyłączeniowa dla modernizowanych obiektów będzie na poziomie 5kW.

Informuje się ponadto, że zgodnie z Taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej ma zastosowanie zapis, który mówi: „w przypadku zmniejszenia mocy umownej za zgodą Operatora, w trakcie roku obowiązywania Taryfy, następuje z tego tytułu zwiększenie opłaty wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej o 10 % dla całego okresu objętego korektą”.

W załączeniu odsyłamy uzgodnione schematy układów pomiarowych dostarczone wraz z dokumentacją projektową.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Łomża
Dyrektor
Miroslaw Bajczyk

Do wiadomości:

UNI-ESCO Jarosław Rejlch
05-870 Błonie, ul.3 Maja 5/11

Sprawę prowadzi:

1. Wydział Usług Dystrybucyjnych Andrzej Jurczak tel. 85 676 6222
2. Wydział Majątku Sieciowego Wojciech Konopka tel. 85 676 6264