



Rajgród, dnia 10 czerwca 2021 r.

ZPI.271.4.2021

-wszyscy Wykonawcy-
-strona internetowa Zamawiającego-

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2019)– Zamawiający–Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmienia treść SWZ:

1. Pytania z dnia 09.06.2021 r.:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszej inwestycji należy wykonać przyłącza sanitarne tylko w granicach pasa drogowego.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisami rozdziału 4 pkt. 1 SWZ zadanie obejmuje swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej tylko i wyłącznie w granicach pasa drogowego.

Pytanie nr 2

Zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja jest mało czytelna i uniemożliwia właściwe dobranie kinet studni. Prosimy o ponowne załączenie projektu zagospodarowania terenu i profili kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Dokumentacja, którą dysponuje Zamawiający została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do warunków technicznych czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur PP karbowanych SN8 do budowy kanałów sanitarnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur PP karbowanych SN8 do budowy kanałów sanitarnych.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni DN1000 mm z tworzyw sztucznych na studnie betonowe DN1000 łączone na uszczelkę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zamianę studni DN 1000 mm z tworzyw sztucznych na studnie betonowe DN 1000 łączone na uszczelkę. Wykonawca powinien wykonać studnie zgodnie z



dokumentacją techniczną mając na uwadze, że na terenie inwestycji czasowo występuje wysoki poziom wód gruntowych.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź:

Nie, w związku z budową kanalizacji sanitarnej, Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie konstrukcji (rodzaj i grubość warstw) istniejących nawierzchni (trylinka, asfalt, droga gruntowa), które należy odtworzyć (przywrócić do stanu pierwotnego) po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Konstrukcja i rodzaj nawierzchni, które należy przywrócić do stanu pierwotnego po wykonaniu kanalizacji sanitarnej:

1. Nawierzchnia gruntowa – zasypianie pospółką o frakcji 0-31,5 mm, o grubości min. 10 cm.
2. Nawierzchnia asfaltowa – odtworzenie z masy bitumicznej o grubości min. 6 cm.
3. Chodniki – odtworzenie na podbudowie piaskowo-cementowej o grubości 15 cm, zdemontowaną wcześniej kostką szarą o grubości 6 cm.
4. Wjazdy – odtworzenie na podbudowie piaskowo-cementowej o grubości 15 cm, zdemontowaną wcześniej kostką czerwoną o grubości 8 cm.
5. Nawierzchnie wykonane z trylinki – odtworzenie sześciokątnymi płytami betonowymi o wysokości ok. 15 cm.

Pytanie nr 7

Czy istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej (rury, studnie, zalegające osady) należy zdemontować poprzez wydobycie i utylizację (tak, prosimy o podanie ilości zakresu robót) czy pozostawić w gruncie?

Odpowiedź:

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej nie podlega rozbiórce, pozostaje w gruncie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne podłoża gruntowego? Tak, prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych podłoża gruntowego.

Pytanie z dnia 10.06.2021 r.

Proszę o informację czy „załącznik nr 5” dotyczy Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, czy kierownika budowy branży sanitarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 i zamieszcza go na stronie prowadzonego postępowania.



2. Zamawiający zmienia zapisy SWZ, w tym termin składania i otwarcia ofert, określone w rozdziale 10 SWZ, a mianowicie:

A.

w Rozdziale 10 w pkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2021 r., do godz. 09:00., za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

w Rozdziale 10 w pkt 1 SWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2021 r., do godz. 09:00., za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

w Rozdziale 10 w pkt 2 SWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 14.06.2021 r., o godz. 09:30.

w Rozdziale 10 w pkt 2 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 15.06.2021 r., o godz. 09:30.

B.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SWZ i zamieszcza go na stronie prowadzonego postępowania.

3. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
4. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.