

Rajgród, dnia 06 czerwca 2022 r.

- wszyscy Wykonawcy -  
- strona prowadzonego postępowania -

**Wyjaśnienie do treści SWZ**

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2

pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie”.

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający – Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytania z dnia 01.06.2022 r.:****Pytanie nr 1:**

Projekt zakłada wzmocnienie istniejącej nawierzchni na ulicy 1-go Maja w postaci frezowania korekcyjnego i dwóch warstw asfaltowych o gr. po 4 cm. W związku z niepełną przebudową a tylko wzmocnieniem, zwracamy się o zmianę kryterium wyboru oferty na cena 100 % z okresem gwarancji maksymalnie 60 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana została dla kategorii ruchu KR-1. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna posiada grubość średnio 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubości min. 20 cm, frezowanie przyjęto na grubość ok. 3 cm. W związku z powyższym, **kryteria oceny ofert pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 2:**

Zwracamy się o potwierdzenie przez Zamawiającego, że istniejąca konstrukcja ulicy 1-go Maja, za którą potencjalny Wykonawca nie może gwarantować, będzie mrozoodporna, niewysadzinowa i nośna w zakładanym przez Zamawiającego okresie gwarancji 84 miesiące.

**Odpowiedź:**

Zaprojektowana droga spełnia warunki mrozoodporności i niewysadzinowości, będzie nośna w zakładanym okresie gwarancji.

**Pytanie nr 3:**

Zwracamy się o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę wiążącą i ścieralną należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych WT -2 2014.

**Odpowiedź:**

Mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę wiążącą i ścieralną zostały zaprojektowane zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi.

2. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki