

Rajgród, dnia 10 listopada 2023 r.

- wszyscy Wykonawcy -
- strona prowadzonego postępowania -

Wyjaśnienie do treści SWZ

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2

pn.: „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie”

1. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605) – Zamawiający – Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania z dnia 06.11.2023 r.:**Pytanie 1:**

Zwracamy się o złączenie Zarządzenia nr 403/23 Burmistrza Rajgrodu z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załącza „Zarządzenia nr 403/23 Burmistrza Rajgrodu” z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem.

Pytanie 2:

Zwracamy się o potwierdzenie iż 23 drzewa (od L.p. 22 do L.p. 44) ujęte w wykazie wycinki nie podlegają wycince i nie będą kolidować w realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że 23 drzewa (od L.p. 22 do L.p. 44) ujęte w wykazie wycinki nie podlegają wycince przez Wykonawcę, nie będą kolidować w realizacji przedmiotu zamówienia gdyż zostaną usunięte przez inny podmiot. Zamawiający jednocześnie zaznacza, że na terenie działek 2400/14, 1189/4 po stronie Wykonawcy jest wycinka drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzętnienie wraz z karpinami.

Pytania z dnia 07.11.2023 r.:**Pytanie 1:**

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej dotyczącej przebudowy napowietrznej linii energetycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udostępniona dokumentacja projektowa zawiera wszystkie branże, w tym branżę elektryczną. W przedmiarach robót wykazany jest przedmiar elektryczny w zakresie przebudowy napowietrznej linii energetycznej kolidującej z projektowaną nawierzchnią.

Pytania z dnia 08.11.2023 r.:**Pytanie nr 1**

W poz. 31 przedmiaru D.01.03.02. Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie. Kabel o masie do 1kg/m, kabel YKXS 4*100mm² 0,6/1KW m 200,00. Zwracam się o pozwolenie na zastosowanie kabla YKXS 4x10mm²

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycjach przedmiaru nr 31, 33, 35 należy zastosować kabel YKXS 4*10mm² 0,6/1KV. Wyżej wymienione pozycje zawierają oczywistą omyłkę pisarską.

2. Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania:
„Zarządzenia nr 403/23 Burmistrza Rajgrodu z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Rajgród.”
3. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki